



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina
Viale Boccetta, 38 - 98122 Messina
tel. 090.36746411 - fax 090.363589
soprime@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime
Posta certificata del Servizio
scoprime@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa 7
Sezione per i Beni Paesaggistici

tel. 090.36746467 - fax 090.363589
soprime.uo7@regione.sicilia.it

Rif. nota Prot. n. Ing. Massimo Brocato del 30.09.2015

Messina Prot. n. 7513/7-6531-15U del 8 OTT. 2015
Allegati n.

Oggetto: Taormina (ME). PO-FESR 2007-2013. Linea di Intervento 2.3.1.1- Consolidamento di Contrada Costa Don Lappio. CUP: E83B1100080002 - Cod. Caronte SI-1-7589.
Sostituzione della prescrizione n. 1 della Soprintendenza Prot. N. 5752/7 - 2952/15U del 23 Luglio 2015

Al Comune di Taormina
Funzione 5-Area Progettuale-Opere Pubbliche
98039 Taormina (ME)
E-mail: lavoripubblici@comune.taormina.it

 p.c.

All' Ing Massimo Brocato (ARTEC Associati s.r.l.)
Via Francavilla, 99; fax 090.9582054
98039 Taormina (ME)

Vista la nota pervenuta il 30/09/2015 nella quale la ditta richiede la sostituzione della condizione espressa al punto 1 dell'Autorizzazione Paesaggistica prot. 5.752/7-2952-15 U del 23/07/2015 espressa da codesta Soprintendenza che si riporta testualmente **"Il canale semicircolare in lamiera di acciaio ondulato dovrà essere sostituito con gabbioni e materassi tipo reno"**;

esaminate le motivazioni della richiesta di sostituzione e la nuova proposta di sistemazione del vallone Don Lappio espresse nella nota citata;

considerato che le stesse sono da prendere in considerazione in quanto la nuova proposta di "alleggerire la presenza del canale semicircolare in lamiera di acciaio ondulato" con :

- verniciatura in stabilimento in colore verde della tubazione;
- inserimento di una geostuoia in materiale biodegradabile sulle pareti visibili della tubazione, per l'intero sviluppo della medesima;

mitiga l'impatto visivo dell'intervento, è più economica e permette l'attecchimento della vegetazione.

Questa Soprintendenza, riesaminato il progetto, annulla la prescrizione **"Il canale semicircolare in lamiera di acciaio ondulato dovrà essere sostituito con gabbioni e materassi tipo Reno"** espressa al punto 1 dell'Autorizzazione Paesaggistica 5.752/7-2952-15 U del 23/07/2015 e la sostituisce con la seguente:

- Il canale semicircolare in lamiera di acciaio ondulato dovrà essere preventivamente verniciato di colore verde e sulle pareti visibili dello stesso dovrà essere inserita e chiodata una geostuoia in materiale biodegradabile che favorisce l'attecchimento di vegetazione spontanea.*

Si trattiene in atti la copia della nota pervenuta.

Prot. 10.013/15/RU 6.531/15

Il Dirigente Responsabile dell'Istruttoria è il Geol. Ippolito Gaetano;
il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mirella Vindi, Dirigente Responsabile dell'U.O. 7



Soprintendente
(Arch. Rocco Giovanni SCIMONE)

Responsabile del procedimento				Il Responsabile del Provvedimento: Arch. Rocco Giovanni Scimone			
Sianza		Piano		Durata procedimento			
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprime@regione.sicilia.it - Responsabile: Dott. Giuseppe Mondo							
Stanza	433	Piano	1	Tel.	090-36746433-434	Orario e giorni ricevimento	Lun. 9.30-12.30 Mercoledì 9.30-12.30 15.30-17.30