



CITTA' DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Area Servizi Alla Persona
Servizi Cimiteriali

CAPITOLATO D'ONERI

ART . 1

Oggetto del presente è l'affidamento dei lavori di realizzazione impianto elettrico per l'illuminazione elettrica sulle tombe, nelle cappelle, loculi, ossari ecc nei cimiteri di Taormina Centro e Cimitero circoscrizionale di Trappitello per la commemorazione dei defunti per l'anno 2017.

L'appalto comprende la esecuzione dell'impianto elettrico mediante la posa di cavi elettrici di alimentazione dei trasformatori e di distribuzione sulle tombe, cappelle, loculi, ossari mediante posa di lampade e cavi di alimentazione, nonché la fornitura e l'installazione di trasformatori in numero adeguato e sufficiente per far fronte ai fabbisogni alle richieste dei cimiteri, l'assistenza per la durata necessaria per il compimento del servizio ivi compresi i tempi per montaggio e smontaggio da effettuarsi con personale qualificato.

ART . 2

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente, ossia a colui che offrirà il maggior ribasso sul prezzo posto a base di appalto

Il prezzo posto a base di appalto è di € 1,00 I.V.A. esclusa

Il prezzo per gli utenti, per ogni lampada installata di voltaggio non inferiore a 3 Watt, è di € 1,30 I.V.A. compresa

Possono partecipare alla gara persone fisiche maggiorenni o ditte, regolarmente iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, con iscrizione e qualifica adeguata all'appalto.

ART . 3

Le spese di appalto, contratto o scrittura privata autenticata, registrazione bolli, ecc e quante altre relative, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria, a garanzia dovrà presentare una cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa del valore di € 20.000,00 ed avrà la durata di mesi due e comunque fino all'emissione del certificato liberatorio che sarà emesso dopo che la ditta aggiudicataria avrà adempiuto agli obblighi contrattuali assunti.

La ditta inoltre dovrà presentare una cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa per danni, guasti, che potrebbero essere causate nel corso dei lavori a opere murarie, monumenti di privati, cappelle, tombe e quant'altro esistente nei cimiteri per la durata dei lavori e fino al loro compimento rilevati entro giorni 60 dalla data di smontaggio del materiale utilizzato per l'impianto.

ART . 4

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla realizzazione dell'impianto necessario per la somministrazione dell'energia elettrica e delle lampade per la illuminazione delle tombe di entrambi i cimiteri in modo autonomo, senza interferire con l'impianto della illuminazione votiva in atto esistente e cioè dovrà provvedere ad effettuare proprie linee elettriche di alimentazione e di distribuzione della energia elettrica prelevandola direttamente dal contatore ove avviene la fornitura dell'energia elettrica da parte del gestore, con linea di alimentazione e di distribuzione con propri trasformatori in forma autonoma, assicurando l'estetica dei cimiteri e la sicurezza sia del personale addetto ai lavori che per i visitatori e a tenere sollevato il Comune, sia civilmente sia penalmente da ogni possibile danno che potesse derivare in conseguenza dei lavori di che trattasi.

La ditta dovrà installare lampade di voltaggio non inferiore a 3 Watt, mentre i cavi che saranno utilizzati dovranno essere mascherati isolati e rispondenti a norma CEI.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta alle condizioni qui appresso elencati:

- La gestione della contabilità riguardante le entrate derivante dalla fornitura giornaliera delle lampade votive;
- La fornitura e posa in opera provvisoria di trasformatori elettrici da 220 Volt a 24 Volt di vari KW;
- La fornitura e posa in opera provvisoria di 18.000 (diciottomila) lampade votive, composte da pezzi di plastica bianca corrispondenti a norma CEI da una lampada, da due lampade, da cinque lampade, da sette lampade, da croci da dieci lampade, da croci da dodici lampade e da cuori da sedici;

La ditta deve provvedere alla fornitura straordinaria da parte del punto Enel ed adeguata di voltaggio per un buon funzionamento delle luce votive in essere e per quelle straordinarie e per tutte l'illuminazione dei viali dei cimiteri di Taormina Centro e Cimitero di Trappitello nei giorni 28, 29, 30, 31 Ottobre ed 01 e 02 Novembre e deve provvedere all'installazione provvisoria dei faretti nei viali qui appresso elencati per assicurare l'illuminazione adeguata:

- Viale entrata (comprende il blocco celle 16°) n. 3 faretti
- Viale entrata per l'avello dei piani 1° 2° e 3° n. 3 faretti
- Viale entrata parte esterna dell'avello n. 3 faretti
- Scalinata entrata avello comunale piano terra n. 1 faretto
- Cimitero già acattolico n. 4 faretti
- Viale dei blocchi 8, 9, 10, n. 4 faretti
- Viale dei blocchi 11, 12 n. 3 faretti
- Viale dei blocchi 13, 14 n. 4 faretti

- Viale entrata centrale n. 8 faretti
- Viale perpendicolare al viale centrale – compartimento 6 n. 6 faretti
- Viale perpendicolare al viale centrale – compartimento A n. 5 faretti
- Viale perpendicolare al viale centrale – compartimento bambini n. 5 faretti
- Compartimento A del viale centrale n. 5 faretti
- Ossario comunale n. 6 faretti e 25 lampadine
- Monumento ai caduti del 9 luglio n. 20 lampadine votive
- Viali cimitero di Trappitello n. 6 faretti

La Ditta dovrà provvedere al personale Amministrativo e tecnico per la messa in opera delle lampade e deve rispettare il seguente orario: dalle ore 7,00 alle ore 18,00 nelle giornate del 28, 29 e 30 Ottobre 2017, dalle 7,00 alle ore 21,00 nei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2017.

La Ditta risponderà in proprio dei danni, guasti e deterioramenti che potrebbero essere arrecati alle opere murarie, croci tombe e quant'altro esistente nel cimitero, ripristinando il tutto.

La Ditta aggiudicataria dovrà distribuire energia nei cimiteri per l'illuminazione, alla tensione di 24 Volts e dovrà impiegare materiale e cavi elettrici coibentati e dimensionati secondo il carico richiesto ed a norme CEI.

ART . 5

Il Comune metterà gratuitamente a disposizione della ditta appaltatrice nei cimiteri di Taormina Centro e circoscrizionale di Trappitello, un locale o parte di esso da destinare a Ufficio e deposito per le richieste di installazione lampade e per la riscossione del corrispettivo.

La Ditta aggiudicatrice dovrà predisporre a sua cura e spese di bollettari numerati che saranno preventivamente vidimati dall'ufficio responsabile del servizio che costituisce ricevuta per ogni lampada allacciata

ART . 6

Il Pagamento della percentuale degli incassi effettuati dovuta al Comune dovrà essere versata dalla Ditta appaltatrice entro il 15 Novembre c.a. a mezzo versamento su conto corrente postale o direttamente tramite ordinativo d'incasso, presso la tesoreria Comunale. Il mancato versamento a favore del Comune a saldo della percentuale dovuta costituirà motivo a non procedere lo svincolo delle cauzioni prestate ed autorizzate il Comune a rivalersi sulla cauzione contrattuale prestata.

ART . 7

La Ditta appaltatrice per l'illuminazione dei cimiteri, dovrà munirsi di fornitura elettrica necessaria ai fabbisogni restando a proprio carico tutte le relative spese.

ART . 8

Tutte le controversie tra il Comune di Taormina e la Ditta appaltatrice, che potessero nascere durante l'esecuzione, come al termine del contratto e non potessero risolversi in via amministrativa, saranno, comunque sia la loro natura definite da un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'Ente nominato dal Sindaco e da un rappresentante nominato dalla Ditta appaltatrice e da un terzo arbitro nominato di comune accordo. In difetto di tale accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale Civile competente per territorio.

ART . 9

La Ditta appaltatrice si obbliga alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche per il personale occupato per lo svolgimento del servizio.

ART . 10

Tutte le spese di gestione, per stampati, imposte e tasse, materiali nessuna esclusa, ed eccettuata, anche se qui non espressamente citate, cadono a totale carico della Ditta appaltatrice, che se li assume per intero e dichiara del tutto esonerato il Comune, la Ditta resta obbligata ad esibire la certificazione sulla conformità degli impianti eseguiti ai sensi della Legge 46/90 art 12

ART . 11

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e prove dell'impianto, in contraddittorio con il concessionario o il rappresentante di esso.

ART . 12

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente capitolo si intendono applicabile le vigenti leggi in materia.